



LEGENDA STATO ATTUALE:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ① Caldaia 400.000 Kcal | ⑫ UTA spogliatoio donne | ⑲ Vasca di compenso vasca grande |
| ② Caldaia 250.000 Kcal | ⑬ Collettore distribuzione | ⑳ Vasca di compenso vasca piccola |
| ③ Collettore di distribuzione | ⑭ Quadro elettrico | ㉑ Centralina dosaggio reagenti |
| ④ Stazione dosaggio reagenti | ⑮ Pompe circolazione vasca piccola | ㉒ Preparazione reagenti |
| ⑤ Stoccaggio acido cloridrico | ⑯ Scambiatore di calore vasca piccola | ㉓ Addolcimento |
| ⑥ Stoccaggio ipoclorito di sodio | ⑰ Filtri a sabbia vasca piccola | |
| ⑦ Serbatoio acqua calda 2.000 l | ⑱ Scambiatore di calore vasca grande | |
| ⑧ Serbatoio acqua calda 2.000 l | ⑳ Filtri a sabbia vasca grande | |
| ⑨ Trattamento acqua dal pozzo | ㉑ Quadro elettrico | |
| ⑩ Serbatoio inerziale | ㉒ UTA piscine | |
| ⑪ Autoclave da acquedotto fuori uso | ㉓ Pompe circolazione vasca grande | |

REGIONE UMBRIA



COMUNE DI
CASTIGLIONE DEL LAGO

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PISCINA COMUNALE NINFEA DI
CASTIGLIONE DEL LAGO**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GRAFICI:	ALLEGATO:	TAVOLA:
PLANIMETRIA STATO ATTUALE IMPIANTI TECNOLOGICI PIANO SEMINTERRATO	2	4
	SCALA: 1:100	
NOME FILE: A02T04SEMSAR00-CSL_PISCI_PE	CODICE COMMESSA: CSL_PISCI_PE	DATA PROGETTO: MARZO 2017



STUDIO ASSOCIATO
LOMBARDI - SPAZZOLI - PAGLIONICO
INGEGNERIA AMBIENTALE DAL 1970

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008
Via Copernico n° 99 - 47122 Forlì
Tel. 0543795.295 Fax. 0543798.310 - Email: info@spstudio.it - www.spstudio.it

IL PROGETTISTA:
DOTT. ING. ENNIO SPAZZOLI

COLLABORAZIONE:
DOTT. ING. DAVID NEGRINI

PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO					
REV.	DESCRIZIONE	REDAZIONE:	VERIFICA:	VALIDAZIONE:	DATA:
00	EMISSIONE	SD	RL	ES	MARZO 2017